



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области  
Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003  
Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс 280-86-96. E-mail: gumchsro@61.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гуково  
Почтовый адрес: ул. Милицейская, 1 «а», г. Гуково, 347880, E-mail: [8ogppn\\_md@mail.ru](mailto:8ogppn_md@mail.ru)

## ПРЕДПИСАНИЕ

### об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ 6/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Средней школе № 9

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Гуково по пожарному надзору - начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Гуково управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Малышева Сергея Сергеевича № 6 от « 06 » июня 2022 года, в период с « 08 » июня 2022 года по « 21 » июня 2022 года, государственным инспектором города Гуково по пожарному надзору - старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Гуково УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Ситниковым  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Максимом Сергеевичем проведено надзорное мероприятие в отношении зданий, помещений и территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средней школы № 9 (МБОУ СШ № 9), расположенной по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Железнодорожная, д. 31 «а»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица, директор МБОУ СШ № 9 Корниенко Елена Ивановна, заместитель директора по АХЧ МБОУ СШ № 9 Сергеева Татьяна Юрьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№	Вид нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью	Срок	Отметка
---	---------------	--------------------------------	------	---------

п/п	обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	о выполнении
1.	Эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) в здании объекта защиты осуществляется сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2022 г.	
2.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения складского и производственного назначения (архивов, пищеблока, лаборантских кабинета «Химии» и «Физики», помещения «Технологии») с обозначением их категорий и классов зоны на входных дверях помещений с наружной стороны. п. 12 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	п. 12 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.07.2023 г.	
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.02.2023 г.	

4.	Направление движения к источнику противопожарного водоснабжения (противопожарному резервуару) не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения.	п. 48 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2022 г.	
5.	В подвальном этаже здания школы допускается размещение мастерской, а также хранение оборудования, мебели, строительных материалов и других предметов.	п.п. «б» п. 16 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2022 г.	
6.	На объекте защиты, предел огнестойкости заполнения проема (двери в подвальный этаж, вход в который осуществляется с северной стороны трехэтажного здания) в противопожарной преграде не соответствует установленным требованиям (не выполнен противопожарной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже - EI30).	ч. 3 ст. 87, ч. 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.07.2024 г.	
7.	На объекте защиты предел огнестойкости заполнения проема (двери в архиве на втором этаже) в противопожарной преграде не соответствует установленным требованиям (не выполнен противопожарной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже - EI30).	ч. 3 ст. 87, ч. 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.07.2024 г.	
8.	На объекте защиты предел огнестойкости заполнения проема (двери в архиве бухгалтерии на втором этаже) в противопожарной преграде не соответствует установленным требованиям (не выполнен противопожарной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже - EI30).	ч. 3 ст. 87, ч. 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.07.2024 г.	
9.	На объекте защиты предел огнестойкости заполнения проемов (дверей в лаборантскую кабинета «Химии») в противопожарных преградах не соответствует установленным требованиям (не выполнены противопожарными дверями 2-го типа с пределом	ч. 3 ст. 87, ч. 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.07.2024 г.	

	огнестойкости не ниже - EI30).			
10.	На объекте защиты предел огнестойкости заполнения проемов (дверей в подвальный этаж, вход в который осуществляется с восточной и западной сторон четырехэтажного здания) в противопожарных преградах не соответствует установленным требованиям (не выполнены противопожарными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже - EI30).	ч. 3 ст. 87, ч. 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.07.2024 г.	
11.	Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения складского помещения (архива), расположенного на втором этаже здания, не расположен вне складского помещения (архива) на стене из негорючих материалов.	п. 293 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2022 г.	
12.	На объекте защиты помещение пожарного поста и тамбур главного выхода, расположенные на первом этаже разделены между собой ограждающей конструкцией (деревянной перегородкой) с не нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности.	ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.09.2022 г.	
13.	На объекте защиты предел огнестойкости заполнения проемов (дверей в пищеблоке) в противопожарных преградах не соответствует установленным требованиям (не выполнены противопожарными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже - EI30).	ч. 3 ст. 87, ч. 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.07.2023 г.	
14.	Руководителем организации не обеспечен спортивный зал первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1.	п. 60 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2022 г.	
15.	Руководителем организации не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанной в паспорте огнетушителя, установленных в коридоре на первом, втором и четвертом этажах, кабинете № 210, лаборантской кабинета физики и химии, актовом зале, библиотеке, холле, рекреа-	п. 60 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2022 г.	

	ции и кабинете № 109.			
16.	Огнетушители, установленные на объекте защиты не расположены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.07.2023 г.	
17.	Пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.02.2023 г.	
18.	Руководитель организации не обеспечил на двери эвакуационного выхода (в коридоре второго этажа) исправное состояние устройства для самозакрывания.	п. 14, 24 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2022 г.	
19.	Руководитель организации не обеспечил наличие уплотнений в притворах дверей лестничных клеток на первом и третьем этажах четырехэтажного здания и дверей рекреации на первом этаже.	п. 24 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2022 г.	
20.	Руководитель организации не обеспечил наличие приспособлений для самозакрывания дверей лестничной клетки, установленных на втором этаже в северной части трехэтажного здания.	п. 24 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2022 г.	
21.	На объекте защиты предел огнестойкости заполнения проемов (дверей в лаборантскую кабинета «Физики») в противопожарных преградах не соответствует установленным требованиям (не выполнены противопожарными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже - EI30).	ч. 3 ст. 87, ч. 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.07.2024 г.	
22.	На объекте защиты предел огнестойкости заполнения проема (двери в помещение «Технологии») в противопожарной преграде не соответствует установленным требованиям (не выполнена противопожарной дверью 2-го типа с пределом огнестойко-	ч. 3 ст. 87, ч. 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.07.2024 г.	


	сти не ниже - EI30).		
23.	На объекте защиты не проведено не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационное испытание пожарной лестницы, установленной с северной стороны четырехэтажного здания с составлением соответствующего протокола испытаний.	п.п. «б» п. 17 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.02.2023 г.
24.	В кабинете № 101, № 211 допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию.	п.п. «з» п. 35 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2022 г.
25.	На объекте защиты учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2022 г.
26.	На объекте защиты информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2022 г.
27.	В помещениях подвального этажа трехэтажного здания светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	п.п. «в» п. 35 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2022 г.
28.	В помещении мастерской, расположенной в подвальном помещении допускается эксплуатация электрической распределительной коробки без крышки.	п.п. «б» п. 35 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2022 г.
29.	На объекте защиты обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа, разработанным не в соответствии с требованиями приложения № 2 приказа МЧС России от 18.11.2021 г. № 806.	п. 3 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	01.09.2022 г.
30.	В помещении «Технологии» и подвальных помещениях трехэтажного здания не проведена заделка негорючими материала-	п. 15 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об	01.09.2022 г.

ми, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).		
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ СШ № 9 Корниенко Е.И.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

«21» 06 2022 г.

Государственный инспектор города Гуково по пожарному надзору – старший инспектор отделения НД и ПР по г. Гуково УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Ситников М.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

«21» июне 2022 г.